

В федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Главному санитарному врачу РА
Л.В.Щучинову

Уважаемый Леонид Васильевич!

Направляем Вам информацию о выполненных мероприятиях по
устранению нарушений, выявленных в ходе проверки: предписание № 58 от
11.02.2015г.

1.	В соответствии с п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 обеспечить маркировку учебной мебели, соответствующую ростовой группе	Исполнено 11.02.2015г. Мебель обеспечена маркировкой, соответствующей ростовой группе (Приложение 1 - фото) Исполнено 11.02.2015г..
2.	В соответствии с п.10.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 обеспечить проведение ежедневной влажной уборки в учебном кабинете «школа раннего развития»	Генеральная уборка проводится согласно графика, утвержденного директором. Контроль осуществляет заместитель директора по АХЧ с соответствующей записью в журнал (Приложение 2 - копия журнала контроля за проведением генеральных уборок)
3.	В соответствии с п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 обеспечить соответствие параметров искусственной освещённости гигиеническим нормам	Исполнено 28.01.2015г. Мероприятия: заменены все лампы, добавлены дополнительно

		светильники, повторные (Приложение 3- приложение 4 - копия протокола)	проведены испытания таблица,
--	--	--	------------------------------------

Директор МБОУ ДОД
«ЦДТ г. Горно-Алтайска»



Г.И. Попова

«16» февраля 2015г.

Приложение 3.

Объект	Наименование замеров/пробы, дата проведения	Результат	Мероприятия по устранению	Наименование повторных замеров/пробы, дата проведения, организация	Результат
Г.Горно-Алтайск ул.Чорос Гуркина,16 – кабинет № 8 ПДД	Измерение искусственной освещенности. 19.01.2015г	Фактический замер – 153 лк, нормирующий замер 300-500 лк.	Заменены все лампы, дополнительно установлены светильники	Измерение искусственной освещенности. 28.01.2015г. АНО Центр «АТТЭКС»	Парты 320 лк, рабочий стол преподавателя 315 лк. (Приложение: протокол № 01-02 измерений световой среды)
Г.Горно-Алтайск ул.Чорос Гуркина,16 – кабинет № 9 ИЗО	Измерение искусственной освещенности. 19.01.2015г	Фактический замер – 264 лк, нормирующий замер 300-500 лк.	Заменены все лампы	Измерение искусственной освещенности. 28.01.2015г. АНО Центр «АТТЭКС»	Парты 315 лк, рабочий стол преподавателя 340 лк. (Приложение: протокол № 01-02 измерений световой среды)